

REVIZE SPALINOVÉ CESTY SE PROVÁDÍ

- před uvedením nové spalínové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
- při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
- před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalínové cesty,
- před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalínové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalínové cesty,
- po komínovém požáru, nebo
- při vzniku trhlin u používané spalínové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalínové cesty.

Revizi spalínové cesty provádí oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalínových cest ve smyslu zákona o uznávání výsledku dalšího vzdělávání (dále jen „revizní technik spalínových cest“).

Revizní technik spalínových cest předá objednateli neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne provedení revize, písemnou zprávu o revizi spalínové cesty.

VYPALOVÁNÍ KOMÍNA

Nelze-li spalínovou cestu vyčistit běžným způsobem, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním.

Vypalování komínu smí provádět pouze oprávněná osoba.

JAK SE ZACHOVAT PŘI POŽÁRU V KOMÍNĚ

- snažte se jednat v klidu a s rozvahou,
- co nejdříve oznamte požár na tísňovou linku 150 nebo 112,
- pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do spotřebiče (komína) např. uzavřením vzduchové klapky u kotle,
- urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa,
- požár v komíně nikdy nehaste vodou! (komín by popraskal nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu).
- v případě požáru komínu haste shora suchým pískem. Zkuste obhodit vnitřní stěny komínového tělesa malým množstvím písku po lopatkách; můžete použít i práškový hasicí přístroj,
- **Pozor! Při použití většího množství písku může dojít k roztržení komína nebo při jeho zasypání až po sopouch k natlakování kouřovodu a k jeho výbuchu, případně i k výbuchu tepelného spotřebiče.**



KOMÍNY A KOUŘOVODY

BEZPEČNÝ PROVOZ KOMÍNŮ,

KOUŘOVODŮ A SPOTŘEBIČŮ PALIV.



VŠEOBECNĚ

Provoz spalinové cesty se považuje za vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize spalinové cesty provádí způsobem podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůty čištění a kontrol, způsob čištění spalinové cesty a způsob kontroly spalinové cesty stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty).

Fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby při provozu komínů a spotřebičů paliv nedocházelo ke vzniku požáru!

OBECNÉ ZÁSADY

Zanedbaná údržba komína, kouřovodu a spotřebiče paliv, nebo i malé nečistoty v komíně mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti. Ať již dlouhodobé žhnutí a následné plamenné hoření, nebo otravu obyvatel domu jedovatým oxidem uhelnatým. Abyste předešli tímto nepříjemnostem, dodržujte základní pravidla:

- instalujte a používejte pouze schválené typy spotřebičů paliv,
- dodržujte návod výrobce, popř. návod technicky nebo funkčně srovnatelného druhu a typu spotřebiče,
- objednejte si kominickou firmu a umožněte ji provést kontrolu a čištění spalinových cest a spotřebičů paliv,
- zajistíte volný přístup ke komínům a jejich čistícím zařízením,
- odstraňte závady zjištěné při kontrole nebo čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv (do doby odstranění závad nepoužívejte spalinové cesty a spotřebiče paliv),

- před zahájením topné sezóny pečlivě zkontrolujte řádné upevnění kouřovodu a zda není spotřebič paliv nebo kouřovod poškozený.

KONTROLA A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY

- Kontrolu příp. čištění spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (dále jen „oprávněná osoba“).
- Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění, posouzení, zda např. stav odpovídá technickým požadavkům, zda provoz spalinové cesty zajistí, aby byly spaliny bezpečně odvedeny do ovzduší, zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vymetacím a vybíracím otvorům atd.
- Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů.

U spotřebičů na pevná paliva do jmenovitého výkonu 50 kW včetně lze provádět čištění používané spalinové cesty svépomocí.

Sbor dobrovolných hasičů Dobrkovice však i přesto doporučuje spolehnout se na odborníky – oprávněné osoby.

Oprávněná osoba předá objednateli služby neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty, písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty svépomocí, učiní o tom písemný záznam. Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Výkon připojeného spotřebiče paliv	Činnost	Druh paliva připojeného spotřebiče paliv				
		Pevné		Kapalné		Plynné
		Celoroční provoz	Sezónní provoz	Celoroční provoz	Sezónní provoz	
do 50 kW včetně	Čištění spalinové cesty	3 x za rok	2 x za rok	2 x za rok	1 x za rok	1 x za rok
	Kontrola spalinové cesty	1 x za rok		1 x za rok		1 x za rok
nad 50 kW	Čištění a kontrola spalinové cesty	2 x za rok		1 x za rok		1 x za rok

Vysvětlivky a výjimky:

- Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
- **Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva sloužícího k přípravě pokrmů jako poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva měsíce.**
- Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.
- Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

150 Hasičský záchranný sbor ČR,
155 Zdravotnická záchranná služba,
158 Policie ČR.
156 Obecní (městská) policie
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání
800 22 55 77 EON poruchy elektřiny NONSTOP
1239 poruchy plynu NONSTOP
800 850 860 ČEZ poruchy NONSTOP
840 668 668, 601 276 276 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ havárie NONSTOP